

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Црна Трава

Број: 404-112/2016-02

Датум: 10.01.2017. године

Црна Трава

Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-112/2016-02 за јавну набавку извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној Трави

На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења /одговоре како следи:

Дана 10.01.2016. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је е-маил Комисији којим потенцијални понуђач тражи додатне информације, и то:

Питање број 1: Партија 1 – А Котларница – I Монтажни радови – Позиција 7

Пумпа са влажним ротором и 3 брзине. Циркулациона пумпа с влажним ротором за уградњу у цевовод. Могуће ручно бирање између 3 брзине. За мрежни прикључак 1~230В, 50 Хз или 3х400 В/50 Хз. Пумпе су предвиђене за заштиту хладног краја котла, комада 2.00

Питање: Који је тип пумпе, колики је проток и напор?

Разматрајући захтев за појашње потенцијалног понуђача Комисија за предметну набавку сматра да није дозвољено да се приликом набавке наводи тип пумпе, јер самим навођењем типа долази до фаворизовања појединог произвођача пумпи. Што се тиче питања која се односи на проток и напор пумпе у консултацијама са пројектантом, утврђено је да пумпа треба да има максимални проток од 16,5 m³/h и максимални напор од 6,999995 m.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-112/2016-02 од 14.12.2016. године.

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Комисија за предметну јавну набавку