

Vatroslav Slavkovic

From: Jug Elektro [jugelektro@yahoo.com]
Sent: 16. april 2014 10:56
To: vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs
Subject: Pitanja za JN 07/2014

Poštovani,

u vezi javne nabavke male vrednosti broj 07/2014 Nabavka građevinskih i elektroradova na izgradnji stubne trafo-stanice za napajanje PPOV u Crnoj Travi postavio bih Vam sledeća pitanja:

1. U delu dovoljnih tehničkih kapaciteta tražite kamion sa prikolicom. Da li se misli na prikolicu za prevoz stubova?
Šta se podrazumeva kao lako dostavno vozilo? Da li može kamion do 2.5t nosivosti-putar?
2. Traži se trafo od 50kVA. Potrebno je detaljnije definisati karakteristike trafoa. Da li je sa sniženim gubicima ili sa normalnim gubicima? O kojim namotajima se radi: Al-Al, Al-Cu ili Cu-Cu?

S poštovanjem,

Tasić Igor
Jugelektro doo
22. Decembra 1
17500 Vranje
tel/fax: +381 17 411 566
mob: +381 64 64 65 815

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 9684
(20140416)

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Трг Милентија Поповића 61 • 16215 Црна Трава • Србија
Тел & Факс + 381 (0) 16 811-115, 118
Т. рачун 840-127640-67 • ПИБ 101064719

Бр. ЈНМВ 07/2014
Датум: 17.04.2014. године
Црна Трава

„Југелектро“ д.о.о.
22. децембра бр. 1
17000 Врање

Предмет: Одговор на питања у вези ЈНМВ 07/2014, ваш захтев од 16.04.2014. године

Поштовани,

Разматрајући ваша питања од 16.04.2014. године, Комисија за предметну јавну набавку је закључила следеће.

Конкурсном документацијом је предвиђена минимална техничка опремљеност, која поред остале опреме захтева један камион са приколицом која се односи на превоз стубова.

Што се тиче лаког доставног возила, Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 64/10 и 69/10) одређено је да категорију лаких теретних или доставних возила чине возила носивости до 3,5 тона, што значи да и камион путар носивости до 2,5 тона спада у лака доставна или теретна возила.

И на крају што се тиче трафо, тачно је да је захтеван трафо од 50 kVA, али са нормалним губицима и намотајима Cu-Cu.

С поштовањем,

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



[Handwritten signature]